

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(почтовый адрес: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84

юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8а тел. 346-12-60, 346-12-70 факс 346-12-54)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(почтовый адрес: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84

юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8а тел. 346-12-60, 346-12-70 факс 346-12-54)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

муниципального образования «город Екатеринбург»

(г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8 тел./факс 362-42-52)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Орджоникидзевскому

району муниципального образования «город Екатеринбург»)

(г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 27 тел./факс 338-84-52)

Предписание № 1221/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа № 138

(ИНН 6663057940, ОГРН 1026605612670)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
города Екатеринбурга по пожарному надзору Цветкова С.Ю. от " 09 " июля 2019 года №
1221, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в
период с «15» июля 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., «24» июля 2019г. с
14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка старшим
инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город
Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Недорезовым Дмитрием
Геннадьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

помещений и территории Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 138 расположенное по адресу 620135, г.
Екатеринбург, ул. Шефская, 87а.

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 138 Лузиной Зоей Николаевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писан- ия	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Истёк срок эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации. Произвести замену системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.	Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составленным с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров, п. 63 «Правила противопожарного режима в РФ», ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании» При достижении системой или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы. ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7	10.05.2020	
----	--	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области Недорезов Д.Г.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


" 24 " июля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)




(подпись)

" 24 " июля 2019 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия:
Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Лузина Зоя Николаевна

Действителен с 16.08.2021 по 16.08.2022